



ODVAJANJE IN ČIŠČENJE

pogoji za uvrščanje projektov v DRR

CILJ POLITIKE

zelena Evropa

SPECIFIČNI CILJ

RSO 2.5 Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri (KS) – odprava neskladij v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE (KS)

PREDMET POVABILA

Investicije v izgradnjo manjkajoče infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v aglomeracijah s skupno obremenitvijo enako ali večjo od 2.000 PE

UPRAVIČENCI

občine

VSEBINA PROJEKTOV

- Opremljanje aglomeracij s skupno obremenitvijo = >2.000 PE, če je zbrana skupna obremenitev v javni kanalizaciji manjša od 98 % in skupna obremenitev, ki se zbere z individualnimi sistemi čiščenja (IAS), večja od 2 % skupne obremenitve aglomeracije ali večja od 2.000 PE
- Izgradnja čistilne naprave ali nadgradnja čistilne naprave, ki zaključuje javno kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji s skupno obremenitvijo = > od 2.000 PE

UPRAVIČENI STROŠKI

- stroški gradnje elementov javnega kan. omrežja, kot so kanali in z njimi povezane tehnološke naprave
- stroški storitev izvajanja gradbenega nadzora ali inženirja po FIDIC
- stroški informiranja in komuniciranja

NEUPRAVIČENI STROŠKI

- hišni priključki, geodetski načrt, projektna dokumentacija, vključno s PID, projektantski nadzor in upravljalni nadzor
- varnostni načrt in koordinator za varnost
- vsi ostali stroški glede na Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva EKP v programskem obdobju 2021 - 2027

VIŠINA SOFINANCIRANJA

75 % sofinanciranje (pavšal)

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV

Od 1.1.2021, vendar ne pred datumom sklepa o potrditvi DIIP do 31.12.2029 ter znotraj obdobja upravičenosti, določenega z odločitvijo o podpori OU oz. s pogodbo o sofinanciranju.

Projekti, ki so zaključeni v celoti, preden je prijavitelj posredoval vlogo za odločitev o podpori na posredniško telo, niso upravičeni do sofinanciranja.

POGOJI - OB UVRŠČANJU PROJEKTA V DRR

Upravičene investicije v :

- **Opremljanje aglomeracij s skupno obremenitvijo => od 2.000 PE** če je zbrana skupna obremenitev v jav. kanal. manjša od 98 % in skupna obremenitev, ki se zbere z individu. sistemi čiščenja večja od 2 % skup. obremenitve aglomeracije ali večja od 2.000 PE
- **Izgradnja ali nadgradnja ČN**, ki zaključuje jav. kanaliza. omrež. v aglomeraciji s skup. obremenitvijo, ki je => od 2.000 PE.

**POGOJI -
OB UVRŠČANJU
PROJEKTA V
DRR**

- neto poraba energije ČN za odpadne vode je enaka ali manjša od:
 - 35 kWh na PE na leto za zmogljivost ČN, manjše od 10.000 PE
 - 25 kWh na PE na leto za zmogljivost ČN med 10.000 in 100.000 PE
 - 20 kWh na PE na leto za zmogljivost ČN, večjo od 100.000 PE
- izpusti v sprejemne vode izpolnjujejo zahteve iz Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ki določa mejne vrednosti emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunal. ČN. Izvajajo se ustrezni teh. ukrepi za zadrževanje in čiščenje padavinske odpadne vode v skladu s 24. čl. Uredbe, kar lahko vključuje: sonaravne rešitve, sisteme ločenega zbiranja meteorne vode, zadrževalnike za zadrževanje in čiščenje prvega padavinskega blaga, blato iz ČN se uporablja v skladu z Uredbo o uporabi blata iz komunalnih ČN v kmetijstvu
- za velike ČN, katerih pričakovane emisije toplogrednih plinov presegajo 20.000 CO₂e/leto je potrebno izvesti **podrobno analizo za podnebno blaženje**
- projekt mora prispevati k doseganju kazalnikov učinka (dolžina novih ali nadgrajenih cevi v jav. omrežju za zbiranje odpadne vode in/ali nova ali nadgrajena zmogljivost za čiščenje odpadne vode)
- projekt mora prispevati k doseganju kazalnikov rezultata (prebivalci, priklopljeni vsaj na sekundarno javno omrežje za čiščenje odpadne vode).
- **izpis iz veljavnega občinskega NRP** – razvidna uvrščenost prijavljenega projekta
- izdelana investicijska dokumentacija, iz katere je razvidna izvedljivost operacije v obdobju trajanja finančne perspektive 2021 – 2027 – **najmanj potrjen DIIP**

POGOJI - OB UVRŠČANJU PROJEKTA V DRR

- terminski načrt izvedbe operacije po aktivnostih
- opis obstoječe stanje in priložiti: pregledna karta 1 - stanje pred investicijo – simbologija Atlasa okolja, SHAPE datoteke z vsemi relevantnimi atributi za predmetno jav. kanalizacijo s podatki iz Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, upoštevajoč dejansko stanje, dokumentacija o energetske stanju ČN (v primeru gradnje ali nadgradnje ČN)
- opis stanje po investiciji in priložiti: pregledna karta 2: stanje po investiciji – simbologija Atlasa okolja, ocena izboljšanja energetske učinkovitosti ČN (v primeru gradnje ali nadgradnje ČN)
- zagotavljanje javne službe – upravljanje javne kanalizacije
- lastništvo javne kanalizacije po investiciji

POGOJI - OB ODDAJI VLOGE ZA NPO

- investicijska dokumentacija
- finančni in časovni načrt izvedbe operacije
- časovni načrt izvedbe operacije po posameznih aktivnostih
- dokazilo o izvedenem predhodnem postopku ali presoji vplivov na okolje v skladu z veljavnimi predpisi o presoji vplivov na okolje
- dokazila o pravici graditi
- pravnomočno gradbeno dovoljenje oz. če ni potrebno, predložiti dokazila o tem
- projektna dokumentacija (najmanj DGD – dokumentacija za pridobitev GD)
- dokument, ki izkazuje skladnost z načelom DNSH
- dokument, ki izkazuje zagotovitev odpornosti infrastrukturnih naložb s pričakovano življenjsko dobo najmanj 5 let na podnebne spremembe
- dokazilo o zaprti finančni konstrukciji projekta

ZAKLJUČEK PROJEKTA

Šteje se zaključek vseh predvidenih aktivnosti iz vloge, vključno s priključevanjem objektov na zgrajeno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

Skrajni rok za zaključek je 31. 12. 2030 – dosežen kazalnik rezultata.